

IMPIANTI TERMICI:

Al termine della stagione estiva e, comunque prima del 15 Ottobre di ogni anno, verranno eseguite le seguenti prestazioni:

- Svuotamento completo dei circuiti acqua refrigerata, soggetti al gelo per mezzo dei rubinetti di scarico appositamente predisposti.
- Commutazione delle valvole, saracinesche, serande, interruttori e selettori per il funzionamento invernale dell'impianto.
- Pulizia delle caldaie con apparecchiature aspiranti e accertamento dello stato di conservazione dei materiali refrattari ed eventuale reintegro.
- Accertamento della perfetta tenuta della piastra di chiusura e di attacco dei bruciatori e del relativo isolamento termico e delle altre aperture del circuito dei fumi.
- Pulizia canne fumarie con verifica del tiraggio.
- Accensione dell'impianto con pulizia, lubrificazione, messa a punto e manutenzione ordinaria delle parti meccaniche del bruciatore. Controllo della combustione e analisi dei fumi con appositi strumenti.